



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Departamento Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Nº 0548

VISA HOLAMBRA

A Vigilância Sanitária de Holambra - NOTIFICA o estabelecimento a solucionar as pendências citadas nesta notificação, no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento deste documento, sob pena de sofrer as sanções previstas na Lei Estadual Nº 10.083 de 23 de Setembro de 1998.

NOTIFICADO	
RAZÃO SOCIAL: Águas de Holambra SPE LTDA	CNPJ: 23.122.984/0001-89
CNAE: 3600-6/01	CEVS: 351905501-360-000006-1-2
ENDEREÇO: Rua Petunia, 14 - Jd. das Tulipas	MUNICÍPIO: Holambra/SP

OCORRÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolução SS-250 DE 15/08/95 da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888/2021;
SETOR DE OCORRÊNCIA: Vigilância Sanitária - Programa de Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano (PRO AGUA).
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Relatório de Ensaio Nº 251702000025, obteve como conclusão final ANÁLISE INSATISFATÓRIA por apresentar teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido. Houve a detecção de coliformes totais, avaliar conforme Anexo 1 da Portaria GM/MS n. 888/2021. Relatório de Ensaio Nº 251702000026, obteve como conclusão final ANÁLISE INSATISFATÓRIA por apresentar teor de fluoreto abaixo do valor mínimo estabelecido. Apresentou cloro residual livre abaixo do recomendado. Houve a detecção de coliformes totais, avaliar conforme Anexo 1 da Portaria GM/MS n. 888/2021. Relatório de Ensaio Nº 251702000027, houve detecção de coliformes totais na amostra, avaliar conforme Anexo 1 da Portaria GM/MS n. 888/2021. Relatório de Ensaio Nº 251702000028, houve detecção de coliformes totais na amostra, avaliar conforme Anexo 1 da Portaria GM/MS n. 888/2021. Relatório de Ensaio Nº 251702000030, houve detecção de coliformes totais na amostra, avaliar conforme Anexo 1 da Portaria GM/MS n. 888/2021. Relatório de Ensaio Nº 251702000031, obteve como conclusão final ANÁLISE INSATISFATÓRIA por apresentar teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido. Apresentou cloro residual livre abaixo do recomendado. Relatório de Ensaio Nº 251702000032, obteve como conclusão final ANÁLISE INSATISFATÓRIA por apresentar teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido. Apresentou cloro residual livre abaixo do recomendado. Relatório de Ensaio Nº 251702000033, apresentou cloro residual livre abaixo do recomendado. Relatório de Ensaio Nº 251702000034, obteve como conclusão final ANÁLISE INSATISFATÓRIA por apresentar teor de fluoreto acima do valor máximo estabelecido.
PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS: Contraprova da amostra no mesmo ponto de coleta, conforme consta no relatório de ensaio anexo a esta notificação.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Departamento Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária

PRAZO PARA PROVIDÊNCIAS: 15 DIAS.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Holambra, 23 de Abril de 2025.


Natalia Akemi Takeshita
RG 50.529.803-X
Fiscal Sanitário CRMV-SP 53113

Natalia Akemi Takeshita
Fiscal Sanitário
Vigilância Sanitária de Holambra

