

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 08/12/2025

Hora: 16:11:12

Relatório de Vigilância - Amostras analisadas

Abrangência: SP - HOLAMBRA
Motivo: ROTINA
Forma de abastecimento: SAA
Período: 01/10/2025 à 30/10/2025

Nº da amostra	Data da coleta	Zona	Descrição do local	Cloro Residual Livre(mg/L)	Cor Aparente	pH
251702000097	20/10/2025	Urbana	RUA CALISSIA 146	0,05	<LQ (entre LD e LQ)	6
251702000095	20/10/2025	Urbana	LAZARO DA SILVA 23	0,03	<LQ (entre LD e LQ)	6
251702000092	06/10/2025	Urbana	RUA ANTURIOS 271	0,24	<LQ (entre LD e LQ)	6
251702000096	20/10/2025	Urbana	RUA ANTONIO JORGE FRADE 38	0,28	5	6
251702000094	13/10/2025	Urbana	RUA CEDRO 62	0,63	5	6
251702000093	13/10/2025	Urbana	ROTA DOS IMIGRANTES 848	0,15	5	6
251702000091	06/10/2025	Urbana	RUA FRESIAS 80	0,16	5	6