

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 08/12/2025

Hora: 16:10:01

Relatório de Vigilância - Amostras analisadas

Abrangência: SP - HOLAMBRA

Motivo: ROTINA

Forma de abastecimento: SAA

Período: 01/10/2025 à 30/10/2025

Nº da amostra	Data da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Turbidez(uT)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação
251702000097	20/10/2025	RUA CALISSIA 146	Ausente	Ausente	2,85	-	Sim
251702000095	20/10/2025	LAZARO DA SILVA 23	Ausente	Ausente	3,26	0,97	Sim
251702000092	06/10/2025	RUA ANTURIOS 271	Presente	Ausente	1,37	-	Sim
251702000096	20/10/2025	RUA ANTONIO JORGE FRADE 38	Presente	Ausente	2,39	1,21	Sim
251702000094	13/10/2025	RUA CEDRO 62	Ausente	Ausente	2,26	-	Sim
251702000093	13/10/2025	ROTA DOS IMIGRANTES 848	Ausente	Ausente	2,71	2,09	Sim
251702000091	06/10/2025	RUA FRESIAS 80	Presente	Ausente	1,75	1,09	Sim